



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
филиал «Приобские электрические сети»

630059, г. Новосибирск, ул. Одревского, дом 2, тел. (383) 289-33-59, факс (383) 289-33-22, e-mail: SecretarPES@eseti.ru
Получатель АО «РЭС» р/счет 40702810703290002638 в Филиале "Газпромбанк" (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»
к/счет 30101810400000000783 в Сибирском ГУ Банка России, ИНН 5406291470, КПП 775050001, БИК 045004783

№ 54-14/50915 от 15.06.2020
На Ваш вх. №994/93 от 05.06.2020


Главе Тогучинского района
Новосибирской области

С.С. Пыхтину

633456, Новосибирская область,
Тогучинский район, г. Тогучин,
ул. Садовая, 9

e-mail: togadm@nso.ru

О предоставлении технических условий
для технологического присоединения
к электрическим сетям с целью проведения
аукциона



Уважаемый Сергей Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос с просьбой предоставить технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям следующего объекта:

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, з/у м ²	Категория земель	Разрешенное использование	Местоположение
1.	54:24:056001:420	4235	Земли населенных пунктов	Строительная промышленность	Новосибирская область, Тогучинский район, п. Мирный

АО «РЭС» сообщает следующее:

Исходя из наличия технической возможности, технологическое присоединение указанного объекта возможно осуществить по распределительной электрической сети 10 кВ, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС», от ПС 35 кВ Юрты, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru, объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 35 кВ Юрты по состоянию на «01» апреля 2020 составляет 1,56 МВт.

Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- 1) Установка (строительство) трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ;
- 2) Строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.

Также прошу принять во внимание, что указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технической документации, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям вышеуказанных объектов, оформленных в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а